

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.

87-500 Rypin ul. Mikołaja Reja 2
tel./fax /0-54/ 280 34 32, 280 03 59, 280 63 22



rypin
[950]^{lat}

Nasz znak: 36/01/2016

Rypin, 2016-01-07

Numer sprawy 011/2015

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ II

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Rypinie odpowiada na pytania, w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odpylania spalin kotłów WR-5 nr 1 o mocy 5,8 MW, WR-5 nr 2 o mocy 7,76 MW, WR10 nr 3 o mocy 11,63 MW znajdujących się w Ciepłowni Miejskiej w Rypinie przy ulicy Bohaterów Czerwca 1956 roku nr 7, 87-500 Rypin”:

Pytanie nr 1


W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem na zaprojektowanie instalacji odpylania, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie co oznacza punkt „c” wymagań dotyczących instalacji elektrycznej i sterowania zawarty w programie funkcjonalno-użytkowym.

Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej i sterowania

c/ praca wentylatorów wyciągowych i pomocniczych musi być możliwa z obu przetwornic.

Odpowiedź

Odpowiedź udzielona w Wyjaśnieniach treści SIWZ I, pytanie nr 5.


Dyrektor Zakładu
Produkcji i Dystrybucji Energii
Marek Głowacki
07.01.16