

Do wszystkich oferentów nr postępowania : 1/2011

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2011 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „**Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina polegająca na przebudowie istniejącej ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii ciepłej i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów ciepłych**”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ I

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Rypinie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078) odpowiada na zapytania, w postępowaniu j.w.

ZAPYTANIA.

Pytanie nr 1

Na stronie 2 SIWZ, w pkt. III Zamawiający zapisał:

„W skład tego układu wchodzić będą dwa (lub więcej) generatory prądotwórcze o mocy całkowitej ok. 9,422 MWt, opalane gazem ziemnym”. Taki sam zapis pojawia się w projekcie wykonawczym, w dokumencie „Opis technologii” na stronie 4. Jednocześnie na stronie nr 5 ww. „Opisu technologii” projektu wykonawczego Projektant zapisał, że silniki będą miały moc 2,134 MWt każdy. Co dla przewidywanych dwóch silników daje 4,268 MWt. Prosimy o wyjaśnienie która wartość jest prawidłowa **w odniesieniu do mocy termicznej**: łącznie 9,422 MWt czy łącznie 4,268 MWt.

Pytanie nr 2

Prosimy Projektanta o wskazanie jakich producentów silniki - brane pod uwagę podczas projektowania – spełniają postawione w SIWZ minimalne wymagania w odniesieniu:

- do mocy min. 4 MWt łącznie,
- sprawności termicznej (min. 45,6%),
- sprawności elektrycznej (min. 42,5%)

Prosimy o wymienienie kilku producentów.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że zawarte w załączniku nr 7 „Podstawowe wymagania techniczne elektrociepłowni” parametry:

- mocy elektrycznej min. 4 MWe
- sprawności cieplnej min. 45,6%
- sprawności elektrycznej min. 42,5%
- sprawności całkowitej min. 88%.

są jedynymi wymaganiami stawianymi silnikom i nie będą brane pod uwagę ich wymiary, masa i inne elementy wskazane w dokumentacji projektowej

ODPOWIEDZI.

Ad zapytanie 1

Zapis na stronie 2 SIWZ, w pkt. III dotyczy mocy łącznej (tj. elektrycznej i cieplnej), natomiast pozostałe przytoczone w pytaniu zapisy dotyczą mocy termicznej tj. cieplnej.

Ad zapytanie 2

Nie jest zadaniem Projektanta wskazywanie przykładowych producentów. W projekcie zostały określone minimalne wymagania stawiane urządzeniom i na tej podstawie Oferent powinien zaproponować producenta, którego urządzenia będą spełniały powyższe wymagania.

Ad zapytanie 3

Parametry podane w załączniku nr 7 „Podstawowe wymagania techniczne elektrociepłowni” dotyczą minimalnych wymagań stawianych projektowanym urządzeniom. Natomiast przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą dokumentacji technicznej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań innych niż opisane w SIWZ (dokumentacji oraz załącznikach) pod następującym warunkiem :

Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej i wymaganiach technicznych, a ich standard, jakość i parametry techniczne nie są gorsze od tych, które określił Zamawiający w ww. dokumentach.