

- układ telemetrii dostarcza Przedsiębiorstwo Gazownicze
- inne wymagania dotyczące układu pomiarowego: Gazomierz turbinowy zabudować na ciśnieniu średnim w układzie U1.

Uwaga:

Układ pomiarowo – rozliczeniowy należy zaprojektować zgodnie z normami ZN-G 4001- 4010 „Pomiary paliw gazowych”: 2001 lub normami, które je zastępują. Projekt układu pomiarowego / telemetrii należy uzgodnić z **Pomorską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy**.

11. Wymagania dotyczące redukcji ciśnienia gazu: **nie przewiduje się redukcji ciśnienia gazu**
12. Wymagania dotyczące wyposażenia stacji gazowej - pomiarowej, rodzaju układu pomiarowego i warunków technicznej ochrony antykorozyjnej – **stację gazową należy zaprojektować zgodnie z normami ZN-G 4120 – 4122 „Stacje gazowe”: 2004 lub normami, które je zastępują. Projekt stacji gazowej należy uzgodnić z Pomorską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy.**
13. Granicę pomiędzy własnością sieci gazowej Przedsiębiorstwa Gazowniczego a instalacją gazową Podmiotu stanowi **zasuwa na przyłączy gazu zlokalizowana na granicy posesji.**
14. Zasady korzystania z innych źródeł energii – **nie dotyczy.**
15. Instalacja gazowa Podmiotu od granicy własności określonej w punkcie 13, w tym stacja gazowa - pomiarowa, powinna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. Ustaw Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002r. z późniejszymi zmianami]. Wykonanie tj. zaprojektowanie i wybudowanie instalacji gazowej Podmiotu, w tym urządzeń redukcji ciśnienia gazu oraz układu pomiarowo - rozliczeniowego ilości gazu, należy do obowiązków Podmiotu. Koszty wykonania instalacji gazowej ponosi Podmiot.
16. Przewidywany szacunkowo koszt realizacji przyłączenia w zakresie określonym w punkcie 8 wyniesie ogółem **18 000 000,00 zł** (nie jest równoznaczny z wysokością opłaty za przyłączenie) i jest ponoszony przez Przedsiębiorstwo Gazownicze.
17. Wysokość opłaty za przyłączenie, ponoszonej przez Podmiot zostanie określona w umowie o przyłączenie.
18. Przyłączenie do sieci gazowej tj. zaprojektowanie i wybudowanie sieci gazowej w zakresie określonym w punkcie 8 realizowane będzie przez Przedsiębiorstwo Gazownicze. Realizacja przyłączenia nastąpi po zawarciu umowy o przyłączenie pomiędzy Podmiotem a Przedsiębiorstwem Gazowniczym, na pisemny wniosek Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci gazowej. We wniosku należy podać termin przygotowania instalacji Podmiotu do odbioru paliwa gazowego. **Wniosek należy złożyć nie później niż 18 miesięcy przed terminem przyłączenia.**
19. Warunki przyłączenia są ważne przez okres jednego roku od dnia ich wydania, o ile w tym czasie nie zostanie zawarta umowa o przyłączenie.
20. W przypadku rezygnacji przed upływem roku z ubiegania się o przyłączenie do sieci gazowej prosimy niezwłocznie poinformować o tym **Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy**, zgodnie z Rozporządzeniem MGP i PS z dnia 6.04.2004 w sprawie szczególnych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci § 7. 2. [Dz.U. nr 105 poz. 1113].
21. Charakterystyka pracy magazynów – **nie dotyczy.**
22. Opis wymagań dotyczących odmiennych od wymienionych w §22 Rozp. Min. Pracy i Polityki Społ. z dnia 06.04.2004r. (Dz. U. Nr 105 poz. 1113 z 04.05.2004r.) parametrów jakościowych paliwa gazowego lub warunków jego dostarczania – **brak wymagań.**
23. Opis wymagań dotyczących warunków pracy przyłączanych urządzeń i instalacji gazowych w okresie rozruchu tych urządzeń – **brak wymagań.**
24. Instalacja włączana do przyłącza wykonanego ze stali powinna być odizolowana przy pomocy złącza izolującego (monobloku) w celu zabezpieczenia przed wpływem prądów błądzących.
25. Podmiot zobowiązany jest do uzyskania w przedsiębiorstwie energetycznym zajmującym się obrotem gazem zapewnienia dostawy paliwa gazowego w ilościach deklarowanych przez Podmiot we wniosku o określenie warunków przyłączenia.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Eksploatacji

Andrzej Marecki

DYREKTOR

Wiesław Zywicki

Wszelkie uwagi dotyczące warunków należy kierować do:
Dział Przyłączenia, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
Warunki sporządził: Piotr Czerniejewski, telefon: 0523761260
adres e-mail: piotr.czerniejewski@bydgoszcz.psgaz.pl