

4. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I ARMATURY POZA WĘZŁEM LPM

Ozn. rys.	Nazwa urządzenia	Producent, norma	Ilość
O	Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym	AFRISO	2
O1	Odpowietrzenie z zaworem kulowym spawanym DZT DN15, PN40	Wykonawca	2
S	Spust z zaworem kulowym gwintowanym DN20, PN1,0MPa	Wykonawca	2
KR	Kryza regulacyjno-nastawna typ „0” DN 25 (+ kołnierze szt. 2)	INFRACORR	1
	Rura stalowa czarna przewodowa bez szwu DN 25	PN-80/H-74219	11m
Z	Zwężka stalowa DN40/25	PN-80/H-74219	2 szt
	Rura stalowa czarna instalacyjna ze szwem DN 32	PN-84/H-74244	9m
	Rura stalowa czarna instalacyjna ze szwem DN 25	PN-84/H-74244	3m
	Rura stalowa ocynkowana instalacyjne DN 25	PN-84/H-74200	13m